

PID:
06350100
CID:
C.1996.2042

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, *IMQ, accredited certification body, grants to*
autorizza la ditta

GE.CA SRL
VIA E. FERMI 98
25064 GUSSAGO BS

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico**
**(Modd. 752/G; 752/M; 754/G;
754/M; SE330KG; SE330KM;
SE333KG; SE333KM)**

Gas detectors for household use
*(Models 752/G; 752/M; 754/G;
754/M; SE330KG; SE330KM;
SE333KG; SE333KM)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2010-09-28**
Aggiornato il | Updated on **2014-11-06**
Sostituisce | Replaces **2011-03-30**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2010-09-28
Aggiornato il / Updated on 2014-11-06
Sostituisce / Replaces 2011-03-30

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

GE.CA SRL
VIA E. FERMI 98
25064 GUSSAGO BS

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

97000858 CLGEC2.C06LGC2C+1 25064 GUSSAGO BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50194-1:2009

Standards

EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

AG14A0238042-02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto / Product **Rivelatore di gas metano e GPL/Gas methane and LPG detector**

Serie / Series **--**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V ac ; 12 V dc**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture **IP42**

Installazione / Installation **Fissa/Fixed**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.K00966

Marca / Trade mark **GECA**

Modello / Model **752/M**

Tipo di gas rivelato / Detected gas **metano/methane**

Tipo di sensore / Type of sensor **catalitico/catalytic**

Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V ac**

Taratura gas / Gas calibration **10% LEL**

AR.K00967

Marca / Trade mark **GECA**

Modello / Model **752/G**

Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL/LPG**

Tipo di sensore / Type of sensor **catalitico/catalytic**

Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V ac**

Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

AR.K00968

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **754/M**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **metano/methane**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico/catalytic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V ac ; 12 V dc**
Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

AR.K00969

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **754/G**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL/LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico/catalytic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V ac ; 12 V dc**
Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

AR.K0096A

Marca | Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello | Model **SE330KM**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **metano/methane**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico/catalytic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V ac ; 12 V dc**
Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

AR.K0096B

Marca | Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello | Model **SE330KG**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL/LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico/catalytic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V ac ; 12 V dc**
Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

AR.K0096C

Marca | Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello | Model **SE333KM**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **metano/methane**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico/catalytic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V ac ; 12 V dc**
Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

AR.K0096D

Marca | Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello | Model **SE333KG**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL/LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico/catalytic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V ac ; 12 V dc**
Taratura gas | Gas calibration **10% LEL**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2010-09-28**

Aggiornato il | Updated on **2014-11-06**

Sostituisce | Replaces **2011-03-30**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.K0014R

EDO.063500.DAX1

Importo serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1


IMQ S.p.A.