

PID:

06350100

CID:

C.1996.2042

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**GE.CA SRL
VIA E. FERMI 98
25064 GUSSAGO BS**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Modelli vari)**

*Gas detectors for household use
(Various models)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2002-12-10**

Aggiornato il | Updated on **2014-11-12**

Sostituisce | Replaces **2011-03-30**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-12-10
Aggiornato il / Updated on 2014-11-12
Sostituisce / Replaces 2011-03-30

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico **Gas detectors for household use**

Concessionario | Licence Holder

GE.CA SRL
VIA E. FERMI 98
25064 GUSSAGO BS

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

97000858 CLGEC2.C06LCGEC2+1 25064 GUSSAGO

BS Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50194-1:2009

Standards

EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

AG14A0238042-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto / Product **Rivelatore di gas / Gas detector**

Tensione nominale / Rated voltage **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**

Frequenza nominale / Rated frequency **50 Hz**

Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture **IP42**

Installazione / Installation **A parete / To the wall**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C00CCE

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **654-O/M**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCF

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **654-O/G**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / Cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCG

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **652-O/M**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCH

Marca | Trade mark **GECA**
Modello | Model **652-O/G**
Tipo di gas rivelato | Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore | Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio | Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica | Type of electrical supply **230 V c.a./a.c.**
Taratura gas | Gas calibration **10% LIE**

Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCA

Marca / Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello / Model **SE230KM**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore / Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCB

Marca / Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello / Model **SE230KG**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCC

Marca / Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello / Model **SE233KM**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **METANO / METHANE**
Tipo di sensore / Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

AR.C00CCD

Marca / Trade mark **TECNOCONTROL**
Modello / Model **SE233KG**
Tipo di gas rivelato / Detected gas **GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor **catalitico / cathalitic**
Tipo di apparecchio / Type of appliance **A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply **230 V c.a./a.c. ; 12 V c.c./d.c.**
Taratura gas / Gas calibration **10% LIE**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2002-12-10**

Aggiornato il | Updated on **2014-11-12**

Sostituisce | Replaces **2011-03-30**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C001YW

EDO.063500.DAX1

Importo serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1


IMQ S.p.A.